

(สำเนาฉบับ)

ที่ กส ๗๕๗๐๐/๓๐๘

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลนาดี
อำเภอยางตลาด กส ๔๖๑๒๐

๒ มิถุนายน ๒๕๖๔

เรื่อง การแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน

เรียน นายทองสันต์ ภูแลสี ประชาชน บ้านปอแดง หมู่ที่ ๓

อ้างถึง บันทึกข้อความ ที่ กส ๗๕๗๐๐.๐๓/๓๗๒ ลงวันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๔

ตามที่ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลนาดี อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ ได้ดำเนินการติดตั้งมิเตอร์น้ำประปาให้กับประชาชน ราย นายทองสันต์ ภูแลสี ประชาชน บ้านปอแดง หมู่ที่ ๓ ตำบลนาดี อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ นั้น

บัดนี้ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลนาดี โดย นายธีรภุต ภูงามเงิน ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า ได้รับมอบหมายจาก ผู้อำนวยการกองช่าง ให้ดำเนินการตรวจสอบมิเตอร์น้ำประปาบ้าน นายทองสันต์ ภูแลสี ประชาชน บ้านปอแดง หมู่ที่ ๓ ซึ่งผู้ใช้น้ำรายดังกล่าวแจ้งว่า ค่าน้ำประปาแพงกว่าปกติ จากการสำรวจ ปรากฏว่า มิเตอร์น้ำหมุนตลอด เนื่องจาก สาเหตุอาจจะมาจากการรั่วซึมภายในบ้าน (ซึ่งการตรวจสอบไม่พบเจ้าของบ้าน อ่านค่า เมื่อวันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๔ อ่านค่าได้ ๐๒๓๕ และอ่านค่า เมื่อวันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๔ เวลา ๐๘.๐๕ น. อ่านค่าได้ ๐๒๔๐) และได้ดำเนินการตรวจสอบมิเตอร์ มิเตอร์น้ำประปาทำงานปกติ

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นางณัฏฐภิญญา ภูโชคชัย)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาดี ปฏิบัติหน้าที่

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาดี

กองช่างฯ

โทร. ๐ ๔๓๘๔ ๐๐๘๖ ต่อ ๑๖

โทรสาร ๐ ๔๓๘๔ ๐๖๔

